



# WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25 A; 58-200 Dzierżonów

NIP: 882-000-31-83 • REGON 890611183 • Kapitał Zakładowy: 70.300.000,00 zł.

e-mail: [wik@wik.dzierzonow.pl](mailto:wik@wik.dzierzonow.pl) • [www.wik.dzierzonow.pl](http://www.wik.dzierzonow.pl)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna KRS: 0000064082

Pogotowie  
wodociągowo-  
kanalizacyjne

**994**

centrala  
telefoniczna:  
74 832 37 01 do 04

fax:  
74 832 37 05

Prezes:  
74 832 37 00  
[prezes@wik.dzierzonow.pl](mailto:prezes@wik.dzierzonow.pl)

Dział Obsługi  
Klienta:  
74 832 20 64 do 66  
[wikbok@wik.dzierzonow.pl](mailto:wikbok@wik.dzierzonow.pl)

Dział  
Wodociągów  
i Kanalizacji  
w Dzierżonowie:  
74 832 20 85 do 88  
[td@wik.dzierzonow.pl](mailto:td@wik.dzierzonow.pl)

Dział  
Oczyszczalni  
Ścieków  
w Bielawie:  
74 833 44 52  
[tk@wik.dzierzonow.pl](mailto:tk@wik.dzierzonow.pl)

Dział  
Techniczny:  
74 832 20 73 do 74  
[tt@wik.dzierzonow.pl](mailto:tt@wik.dzierzonow.pl)

Dział  
Laboratorium:  
74 832 37 06  
[pl@wik.dzierzonow.pl](mailto:pl@wik.dzierzonow.pl)

Laboratorium  
Badawcze  
akredytowane  
przez PCA,  
nr akredytacji  
AB 756

certyfi-  
kat  
ISO 9001

certyfi-  
kat  
ISO 14001

certyfi-  
kat  
PN-N 18001



Dzierżonów, 30-07-2020

L.dz. TT-24.13-3/12-541

Pracowania Projektowa F-11

ul. Olszańska 7 a

31-513 Kraków



Nr kontrahenta: 322190

dot.: możliwości rozbudowy sieci wodociągowej zasilającej zewnętrzne oraz wewnętrzne hydranty p.poż. dla projektowanego budynku hali sportowej z częścią hotelową

i restauracyjną w Bielawie, ul. J. Piłsudskiego/Wesoła, dz. nr 670/23 Obręb Osiedle.

**Inwestor: Gmina Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa**

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17.07.2020r. (data wpływu: 22.07.2020r.) w sprawie jw. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżonowie informuje, iż został nadbudowany hydrant podziemny HP 80 na istniejącej sieci wodociągowej  $\phi 110$  z rur PCV zlokalizowanej u zbiegu ulic ul. Wesołej i ul. J. Piłsudskiego.

Na podstawie wykonanego w dniu 29.07.2020r. pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantu zewnętrznego, podziemnego zlokalizowanego w ul. Piłsudskiego/ ul. Wesołej w Bielawie (protokół w załączeniu), zapewniamy dla ww. zamierzenia dostawę wody do celów p.poż. o nw. parametrach:

Uzyskane wyniki w trakcie pomiaru:

- ciśnienie hydrodynamiczne: 0,34 MPa
- wydajność: 13,21 dm<sup>3</sup>/s.

Pomiary wykonano przenośnym zestawem pomiarowym HYDRO-TEST.

Numer urządzenia pomiarowego: 1909.


Numer świadectwa wzorcowania: Biatech 21.03.18/1909.

**W przypadku niewystarczającej wydajności należy przewidzieć uzupełniające źródło wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).**

Sporządziła: M. Cichańska-Duda  
tel. 74/ 832 20 75

WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
Spółka z o.o.  
DYREKTOR  
ds. Technicznych  
mgr inż. Kazimierz Piętkiewicz  
PROKURENT

F-9 /PJ-8.5/03	Nr wydania: 1	Data wydania: 14.01.2018 rok	Strona /stron: 1/1
----------------	---------------	------------------------------	--------------------

	<b>Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</b> ul. Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżonów NIP: 882-000-31-83 Kapitał zakładowy : 69.533.000,00 PLN KRS: 0000064082 Sąd Rej. Wrocław-Fabryczna	telefon: 074 832 37 01 – 04 fax: 074 832 37 05 www: www.wik.dzierzonow.pl e-mail: wik@wik.dzierzonow.pl
---	--	--

## PROTOKÓŁ

z badań wydajności i ciśnienia hydrantu zewnętrznego

1. Użytkownik hydrantu: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżonowie
2. Lokalizacja: Bielawa ul. Piłsudskiego / Wesola
3. Typ hydrantu: podziemny
4. Data wykonania badania: 29.07.2019
5. Wyniki w trakcie pomiaru:
  - ciśnienie hydrodynamiczne **0,34 MPa**
  - wydajność: **13,21 dm<sup>3</sup>/s**

Pomiary wykonano przenośnym zestawem pomiarowym HYDRO-TEST.

Numer urządzenia pomiarowego: 1909

Numer świadectwa wzorcowania: Biatech 21.03.18/1909.

Osoba wykonująca pomiar: Łukasz Walczak.

STARSZY MISTRZ  
Działu Wodociągów i Kanalizacji  
  
inż. Łukasz Walczak

WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE  
PREZES  
mgr Inż. Andrzej Bronowicki